



ایمنی اماکن سوگواری



www.najafabad125.ir

سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۲۵

روابط عمومی : ۴۲۶۴۴۴۴۹

- ◆ همچنین، در صورت بروز آتش سوزی در اینگونه اماکن توصیه می شود خونسردی خود را حفظ کنید و در وهله اول برای خاموش کردن آتش در صورت وسعت کم و در حد بستن شیر بخاری نفتی یا گازی و یا استفاده از خاموش کننده دستی اقدام کنید .
- ◆ همزمان نیز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد را که به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعت آماده ارائه خدمت به شهروندان گرامی است از طریق سامانه ۱۲۵ مطلع کنید و آدرس و مشخصات کامل را اطلاع رسانی کنید.



فرماندهی آتش نشانی نجف آباد



روابط عمومی سازمان

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد

- ◆ آگاهی کامل از نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل اماکن مذهبی
- ◆ از عبور دادن سیم ها و کابل های بدون روکش از لابلای کفراژ های فلزی و چادر های برزنتی جداً خودداری شود چرا که کوچکترین اتصالی کوتاه ، بروز آتش سوزی را در پی دارد .
- ◆ از عبور دادن کابل های برق از زیر فرش ها و کنار پلاکارد ها خودداری گردد.
- ◆ از سیم های روکار پلاستیکی و غیر مقاوم که قادر به تحمل آمپر بالا نیستند استفاده نگردد.
- ◆ با توجه به فصل سرما بعضاً برای گرمایش این گونه اماکن از بخاری های نفتی و یا هیترهای برقی استفاده می شود که هر کدام به نوبه خود خطر آفرین هستند و باید در صورت استفاده کردن از بخاری های نفتی برای گرمایش ، موارد زیر رعایت شود :
- ◆ وسایل گرما زا مانند بخاری ها را در نزدیکی و در تماس با پرده ها و سایر اجسام قابل اشتعال نصب نکنید .
- ◆ در صورت استفاده از بخار بپای گازی ، پس از نصب بخاری و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و آسیب های فیزیکی قرار نگیرد .



- ◆ از کشیدن سیگار در مراسم و نزدیکی خیمه ها و چادر ها جداً خودداری نمایید .
- ◆ وسیله نقلیه را در مجاورت چادرهای عزاداری قرار ندهید .
- ◆ از بردن ظروف ذغال روشن به منظور استفاده از دود حاصل از اسپند در میان جمعیت اکیداً خودداری نمایید .
- ◆ در صورت بروز حریق یا حادثه سعی کنید افراد سالخورده و خردسال را زودتر از محل خارج کنید .
- ◆ برپایی مراسم نباید مانع ورود و خروج خودروهای امدادی از جمله آتش نشانی شود.

توصیه های ایمنی برای خادمین و مسئولین برگزاری مراسم عزاداری

- ◆ نصب خاموش کننده و اطفاء حریق متناسب با وسعت محل عزاداری میباشد.
- ◆ فراگیری آموزش های لازم ایمنی - آتش نشانی و آشنائی با نحوه استفاده از خاموش کننده های آتش نشانی .
- ◆ اطمینان کامل از مناسب بودن سیستم برق رسانی از جمله مناسب بودن فیوزها ، سیم کشی ها و کابل ها از نظر عبور جریان برق ، شل نبودن محل اتصالات ، عدم عبور سیم کشی ها و کابل ها از زیر فرش ها پرده ها و غیره .
- ◆ در مواقعی که نیاز است هنگام عزاداری روشنائی ها خاموش شوند بایستی چراغ سردر ها و راهروهای منتهی به خروج روشن باشند به نحوی که معابر خروجی کاملاً روشن باشد .
- ◆ اطمینان کامل از عدم تزئین پارچه ها ، بنرها و مواد قابل اشتعال در مجاورت وسایل پر حرارت .

- ◆ قبل از هر اقدامی جهت برپایی مراسم عزاداری مراتب به سازمان آتش نشانی اطلاع رسانی شود تا دستور العمل های ایمنی با توجه به وضعیت موجود و موارد دیگر به مسئولین برگزاری مراسم عزاداری اعلام گردد .
- ◆ قسمت طبخ نذورات در مکانهای مناسب و دور از محیط اماکن مذهبی پیش بینی گردد به نحوی که در مسیر عبور و مرور افراد و محل پارک اتومبیل ها قرار نداشته باشند .
- ◆ عدم برپایی چادرهای برزنتی و پارچه های قابل اشتعال بصورت تونلی جهت پوشش کوچه ها و بن بست ها در سقف ها و دیوارها.
- ◆ قطع کامل سیستم برق در زمان پایان مراسم عزاداری.
- ◆ روشن کردن هر گونه شعله روباز در کنار چادر و خیمه ها برای پخت غذا و جای و غیره خطرناک است ، لذا توصیه می شود مکان مناسبی در نقطه دیگری دور از محیط اصلی ، به این امر اختصاص داده شود.
- ◆ از بخاری های بدون دودکش و غیر استاندارد استفاده نشود و در صورت استفاده کردن از بخاری های مجهز به دودکش از عبور دادن لوله های فلزی دودکش ها از میان چادر های برزنتی و پلاستیکی جداً خودداری شود ، چراکه علت بروز اغلب آتش سوزی ها در اینگونه اماکن همین امر است .
- ◆ از گاز سوز کردن بخاری های نفتی و آبگرمکن های نفتی و دیگر وسایل گرما زا جداً خودداری شود .
- ◆ محل استقرار منابع ذخیره سوخت باید حتی الامکان از محیط برپایی مراسم دور تر باشد و در مسیر ورود و خروج سوگواران قرار نگیرد .
- ◆ در هنگام حمل علامت (علم) عزاداری مواظب شبکه برق هوایی باشید.
- ◆ بالا رفتن از تیرهای برق جهت نصب پلاکاردهای عزاداری خطرناک می باشد.

- همه ساله در طلعه محرم ، محبان و ارادتمندان حضرت ابا عبدالله الحسین^(ع) اقدام به برپایی مجالس مرثیه و محافل سوگواری می کنند که در بسیاری از این محافل به دلیل موقت بودن فضای تعبیه شده اصول ایمنی مورد توجه قرار نگرفته و به بروز حوادثی جبران ناپذیر همچون آتش سوزی منجر می شود .
- استفاده از سازه های فلزی غیر مقاوم ، کفراژ بندی با لوله و چادرهای برزنتی وجود بخاری های غیر ایمن و ... نمونه ای از خطاهایی است که عموماً وقوع حادثه در مجالس سوگواری را موجب می شود.
- بر این اساس، کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد به منظور جلوگیری از آتش سوزی و بروز هر حادثه دیگری ، توصیه می کنند موارد ذیل در برپایی اماکن عزاداری مورد توجه قرار گیرد.



- ◆ برپایی تکایا نباید در زیر تیرهای چراغ برق و یا در مجاورت منازل مسکونی باشد زیرا در صورت بروز هرگونه آتش سوزی احتمالی امکان گسترش آتش به منازل مسکونی همجوار وجود دارد .
- ◆ در صورت وسیع بودن تکایا (بیش از ۵۰ نفر) در نظر گرفتن درب های خروجی متعدد در فواصل مختلف الزامی است که در مواقع بروز آتش سوزی و یا هر حادثه دیگری امکان خروج سریع شهروندان مقدور باشد .